



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
САСОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА

ул. Тюркина, д. 1,  
г. Сасово, 391430

18.05.2022 № 26-2022

Директору Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения  
«Батьковская основная школа»

Костиной Н.И.

ул. Школьная, д. 1, п. Батьки, Сасовский  
района, Рязанская область, 391451

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений действующего законодательства

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за соблюдением образовательными организациями требований законодательства, в части создания безопасных условий пребывания обучающихся, соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов образования, проведена проверка, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В соответствии с п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

По результатам категорирования зданию и территории МКОУ «Батьковская ОШ» присвоена четвертая категория опасности.

Согласно пп. «г» п. 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения.

В отношении объектов (территорий) четвертой категории опасности, согласно пп. «д» п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются мероприятия по оборудованию объектов

СС № 021410



(территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

На необходимость оборудования МКОУ «Батьковская ОШ» системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не позднее 2021 года, было указано в акте обследования и категорирования образовательной организации от 01.11.2019.

Между тем, на момент проверки, здание МКОУ «Батьковская ОШ», в нарушение пп. «д», п. 24 Требований не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией.

Данная ситуация не позволяет в полной мере обеспечить безопасность обучающихся и работников образовательной организации, находящихся в зданиях учебного учреждения.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).


Выявленные нарушения законодательства в сфере антитеррористической защищенности создают угрозу жизни и здоровью, безопасности обучающихся и работников учреждений во время образовательного процесса, что недопустимо.

В связи с вышеизложенным, с целью соблюдения требований действующего законодательства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять меры к устранению и недопущению подобных нарушений впредь.
2. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях к дисциплинарной ответственности.
3. Сообщить о результатах рассмотрения в Сасовскую межрайонную прокуратуру в месячный срок в письменной форме.

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



Р.А. Попов



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Батьковская основная школа»

(МКОУ «Батьковская ОШ»)

ул. Школьная, д.1, п. Батьки, Сасовский район, Рязанская область, 391451

тел. (49133) 94-2-81, E-mail: batki\_scole@mail.ru

ОГРН 1026201404943, ИНН/КПП 6218004205/621801001

№ \_\_\_\_\_ от 18.05.2022

на № 26-2022 от 17.05.2022

Помощнику Сасовского межрайонного

прокурора Рязанской области

Никишину В.С.

ул. Тюрина, д. 1, п. Сасово, Рязанская

область, 391430

E-mail: prokrzn170@yandex.ru

Уважаемый Виктор Сергеевич!

На Ваш запрос Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Батьковская основная школа» сообщает, что система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц на объекте о потенциальной угрозе возникновения ЧС, в образовательной организации не установлена, но в настоящее время найден подрядчик, ведутся работы по составлению сметы на монтаж системы речевого оповещения людей о пожаре.

Директор школы

Н.И. Костина

